

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**


(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.013.E.006359.07.12

от 20.07.2012 г.

**Продукция:**  
Установка УФ-обработки воды т.м. "Blue Lagoon", модели: "UV-C Tech", "UV-C Timer", "UV-C Amalgam".  
Изготовлена в соответствии с документами: Декларацией о соответствии изготовителя, техническим описанием изготовителя. Изготовитель (производитель): "Van Erp International B.V.", адрес: Ekkersrijt 7408, 5692 Breugel HK Son (Нидерланды). Получатель: "Van Erp International B.V.", адрес: Ekkersrijt 7408, 5692 Breugel HK Son (Нидерланды).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (п. II, разд.3)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования  
**Для плавательных бассейнов**

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЛЦ ФГУ "ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 463-06-А от 27.06.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.006605.07.12 от 20.07.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза


Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Глиненко В.М.

№ 0267124

М. П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии (в соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.006605.07.12

Дата 20.07.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 06791

10.07.2012

Организация-изготовитель

"Van Erp International B.V."

Адрес: Ekkersrijt 7408, 5692 Breugel НК Son ( Нидерланды )

Импортер (поставщик), получатель

"Van Erp International B.V."

Адрес: Ekkersrijt 7408, 5692 Breugel НК Son ( Нидерланды )

Наименование продукции:

Установка УФ-обработки воды т.м. "Blue Lagoon", модели: "UV-C Tech", "UV-C Timer", "UV-C Amalgam"

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии изготовителя. Техническое описание изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС. Техническое описание изготовителя.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Нержавеющая сталь.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ ФГУ "ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 463-06-А от 27.06.2012 г.

№ 032497



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.03.П.006605.07.12

Дата 20. 07. 2012 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Железо, мг/дм <sup>3</sup>	0,01	0,3
Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	0,06	0,1
Хром (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	0,02	0,1
Никель, мг/дм <sup>3</sup>	0,02	0,1
Медь, мг/дм <sup>3</sup>	0,4	1,0
Кремний, мг/дм <sup>3</sup>	0,8	10,0
Кадмий, мг/дм <sup>3</sup>	0,0001	0,001
Свинец, мг/дм <sup>3</sup>	0,01	0,02
Цинк, мг/дм <sup>3</sup>	0,2	1,0
Алюминий, мг/дм <sup>3</sup>	0,2	0,5
запах, балл	0	2
цветность, градусы	3	20
мутность (по формазину)	0,3	2,6
наличие осадка	отсутствует	отсутствие
пенообразование	отсутствует	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм
Напряженность электрического поля тока (50Гц), кВ/м	0,1	0,5
Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА	65	80



Главный врач  
(заместитель главного врача)

М. П.



Иваненко А.В.  
Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом  
гигиены труда

Ракитин С.А.

Эксперт (эксперты)

Морозова И. А.